


A large, light gray illustration of the Thermex Easy Compact unit, shown from a three-quarter perspective. The unit is rectangular with a control panel on the front and a vented top section.

EASY COMPACT

DANSK ■ NORSK ■ SVENSKA ■ SUOMI ■ ESPAÑOL ■ ENGLISH

QUICK GUIDE
Vejledning ■ Anvisning ■ Ohjeet
Instrucciones ■ Instructions 

INDHOLD

Generel advarsel	3
Installation	4
Betjening	5
Service	7

GENEREL ADVARSEL

- Denne enhed er kun beregnet til brug i private hjem, hvis den benyttes til andre formål bortfalder reklamationsretten.
- Al installation skal udføres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med anvisningerne fra Thermex Scandinavia A/S (Thermex) og gældende lovgivning.
- Thermex fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af forkert installation, montering, brug eller forkerte indstillinger.

FØR MONTERING/IBRUGTAGNING

- Kontrollér enheden for transportskader, fejl og mangler straks ved modtagelsen.
- Transportskader anmeldes straks ved modtagelse til transportfirma og Thermex.
- Fejl og mangler skal anmeldes til Thermex inden 8 dage efter modtagelsen, og senest inden montering/ibrugtagning.
- Der kan forekomme sorte små partikler i emballagen, når produktet modtages, hvilket er små kulparkler, som kan udløses under transport. Dette vil ikke have indflydelse på virkningen af produktet.

MONTERING


- Produktet er beregnet til drift ved 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ i henhold til EN 50160.
- Tilslut produktet med den påmonterede stikprop
- Den nationale lovgivning, bygningsreglementer o.l. vedrørende udledning af luften skal overholdes.
- Det skal tilsikres, at tilslutningen mellem produktet og emhætten er tæt, da produktet ellers ikke virker optimalt.

- Tilslut IKKE produktet, hvis strømkablet er beskadiget.
- Produktet er designet til at blive koblet på et Ø150 aftræk.
- Der skal minimum være en afstand på 30 mm fra filteret til de omgivende elementer, for at sikre optimal effekt af filteret.

PRODUKTETS BRUG

- Læs altid denne vejledning grundigt igennem INDEN anvendelsen af produktet påbegyndes.
- Gem altid denne vejledning til senere brug.
- Afbryd altid strømforsyningen til produktet forud for rengøring, vedligehold eller reparation.
- Reparer eller udskift ikke nogen af produktets dele, medmindre det udtrykkeligt er anbefalet i vejledningen.
- Al form for reparation skal udføres af en faguddannet tekniker.
- Produktet må kun benyttes af børn under 8 år, personer med fysiske, psykiske eller sensoriske funktionsnedsættelser, samt personer der mangler erfaring eller viden, såfremt disse personer er under opsyn, eller har modtaget den nødvendige oplæring i at kunne anvende produktet på en sikker måde.
- Børn skal være under opsyn således, at de ikke leger med produktet.
- Rengøring og vedligehold må kun udføres af børn, hvis de er under opsyn.
- Følg altid betjeningsvejledningen for enheden, for at sikre korrekt brug af denne..


INSTALLATION



Easy Compact skal installeres på en udvendig mur/væg, med mindst to meters frirum på udvendig side.


Væggen skal være stærk og holdbar, for at holde enhedens vægt.

1.

 **3° INCLINATION**


Hullet i væggen skal udbores i $\varnothing 162\text{mm}$ for at have tilstrækkeligt med plads til rørføringen. Det er vigtigt at bore hullet med ca. 3° hældning, ud mod ydersiden af væggen, som illustreret på tegningen. Dette er for at forhindre tilbageløb af f.eks. regnvand.

2.



Enheden skal udstyres med en dræning for kondens. Vælg en af de to løsninger; A, B:


A: Bør et $\varnothing 30\text{mm}$ hul gennem væggen og monter slangen, jf. illustrationen. Det er vigtigt at hullet har en hældning på mindst 3° .

B: Denne løsning kræver ikke et ekstra hul, men kondensen skal i stedet ledes et andet sted hen gennem udgang B.

OBS: Uanset om løsning A eller B anvendes, skal den modsatte udgang være lukket. Fjern derfor ikke proppen.


3.

Rørerne monteres i de udborede huller. Sørg for at rørene følger det nødvendige hæld på 3° .



Ø 150mm Ø 160mm


4.



Installer monteringsbeslaget på væggen hvor enheden skal placeres. Det anbefales at anvende de seks huller, markeret på illustrationen, for maksimal stabilitet og sikkerhed for Easy Compact. Enheden kan herefter monteres, når rørføring og den øring installation er fuldført.



5.

Monter den udvendige rist, som illustreret, og monteringen af Easy Compact er nu fuldført.





6.


BETJENING




Modes			
	Auto		Fan
	Cooling		Heating
	DRY		Electrical Heat



Fan speed			
	LOW		MEDIUM
	HIGH		AUTO





SERVICE

Før du melder service på dit Thermex produkt, er det vigtigt, at du har læst monterings- og/eller brugervejledningen grundigt igennem. Det tilsikrer, at Thermex kan yde dig den bedst mulige assistance.

Serviceafdelingen hos Thermex kan kontaktes med henblik på:

- Teknisk support til montering og installering af dit produkt.
- Præcisering af funktionaliteter i dit produkt.
- Serviceanmodning under reklamationsretten på dit produkt.

Forsøg altid inden en serviceanmodning under reklamationsretten at afbryde strømforsyningen til produktet i ca. 5 min. Tilslut derefter strømmen igen, for at se om problemet er afhjulpet.

Hvis ikke fejlen er afhjulpet, så afbryd strømforsyningen til produktet i en time. Hvis produktet stadig ikke fungerer korrekt, og punkterne i fejlfindingsoversigten er gennemgået, kontakt da serviceafdelingen.

BEMÆRK: Ved henvendelser inden for reklamationsretten vil du blive bedt om dokumentation for dit køb i form af en købskvittering. Gem derfor altid din købskvittering.

Inden henvendelse vedrørende serviceanmodninger indenfor reklamationsretten er det vigtigt at have alle de nødvendige oplysninger parat:

- Fejlbeskrivelse
- Oplysninger om købet
- Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse

Serviceanmodninger under reklamationsretten kan ske ved at udfylde serviceformularen på www.thermex.dk/service, hvor også servicebetingelserne kan læses. Henvendelser vedrørende teknisk support eller præcisering af funktionaliteter kan ske ved at sende en forespørgsel til service@thermex.dk eller på tlf. +45 9892 6233.

**THERMEX SCANDINAVIA A/S**

Farøvej 30 ■ 9800 Hjørring ■ Danmark
Tlf. +45 98 92 62 33
www.thermex.dk
service@thermex.dk

THERMEX SCANDINAVIA AS

Tel. +47 22 21 90 20
www.thermex.no
service@thermex.no

THERMEX SCANDINAVIA AB

Importgatan 12 A ■ 442 46 Hisings Backa ■ Sverige
Tel. +46 031 340 82 00
www.thermex.se
info@thermex.se

THERMEX SCANDINAVIA S.L.U.

Noi del Sucre 42 ■ 08840 Viladecans ■ España
Tel. +34 936 373 003
www.thermex.es
info@thermex.es

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Puhelin +358 942 454 000
www.thermex.fi
info@thermex.fi

